

四平市中心人民医院

1 号楼消防联动报警主机采购项目公告

一、项目名称:

四平市中心人民医院 1 号楼消防联动报警主机采购项目。

二、比选须知:

参选单位在规定时间内递交院内比选文件至指定地点。递交院内比选文件的时间、地点及具体要求详见后文说明；请仔细阅读相关内容，如有贻误，后果自负。参选单位提供的资料均应是真实有效的，若有虚假，由其承担一切后果。依据医院采购流程，以现场评审专家与投标单位进行竞谈后的二次报价为准。

三、项目内容:

一号楼消防联动报警消防主机采购项目参数

一、项目概况

四平市中心人民医院 1 号楼、综合办公楼、核医学楼、机关办公楼消防联动报警主机为旧款海湾型号，现与部分消防报警设施不兼容，导致消防广播、声光报警、部分烟感设施不灵敏或瘫痪状态，本次采购匹配型号采购消防报警主机一台并将新改造的 4、5 号楼消防点位并入采购联动报警主机。

二、采购参数

1、1 号楼、综合办公楼、核医学楼、机关办公楼及 4、5 号楼整合为 1 台琴台式新型报警联动主机控制，主机配置容量包括：报警回路为 18 个回路、手动盘（128 点）2 个、直启盘（14 点）3 台、广播分配盘 1 台、广播功放（500W）2 台、电话主机 1 台、CRT 图形显示系统 1 台。（因我院消防设施品牌为海湾，消防联动报警主机品牌必须为海湾方可匹配）

2、1 号楼主机控制的气体灭火直启盘取消，原因与新型报警主机不匹配，规范要求报警主机不允许气体灭火直启。现场气体灭火控制区域增加气体灭火控制盘及其配套设施（约 8 台，功能为控制 1-4 分区，1-4 分区功能具体按现场实际分布采购）与新型火灾报警主机做联动控制。

3、负责新改造的 4、5 号楼报警点位与消防控制室连接布线工程（布线路径 4、5 号楼→1 号楼地下 1 层→室外管廊→2 号楼地下 1 层→2 号楼管道井→消防控制室）需布 10 根防屏蔽信号线，单根长度约 200

米，具体数量按实际发生决算。

三、其他参数

1、1号楼、综合办公楼、核医学楼、机关办公楼，共计13个回路、报警点位1729个点。

2、4、5号楼报警点位250个。

3、气体灭火控制盘按现场实际布置数量安装，最终按实际发生量和审定结果为准，建议投标单位踏查现场，以免出现偏差。

四、安装要求

1、中标单位负责原主机拆除及原主机负责区域消防点位线路安装、调试。

2、中标单位负责无条件配合4、5号楼消防点位并入主机施工调试单位。

3、中标单位负责门诊楼、1号楼气体灭火控制盘区域内联动线路并联，通往2号楼消防控制室线路利旧。

4、所有气体灭火控制盘连接完成后统一汇至新采购主机安装、调试。

五、其他要求

1、所使用信号线必须为防屏蔽线缆（提供检测报告）

2、主机和安装线路质保2年以上。

※ 中标单位需签订安全协议。

四、文件要求：※所有材料订装成册，整体封存，（1正本5副本）

※《项目评分标准》详见附件1

1、清单要求：

①项目报价

②提供多家同类项目合同

③项目详细清单

④近3年公司财务状况证明（以会计事务所、信用评估机构或银行出具为准）

2、资格要求

①具有独立法人资格，在工商局有注册登记且营业范围涵盖本次比选内容。

②具有近三年相同的业绩。

③参加本次比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供证明文件或承诺书）。

④项目人员委托授权书和身份证复印件

⑤其他相关证件。



注：以上需提供复印件加盖公章，原件备查。

3、**投标廉洁承诺书（※ 采购公告中下载）**

所有投标比选单位必须签署《投标廉洁承诺书》一式三份，投标单位负责人签字并加盖公章（勿装订比选文件中，放在投标文件上整体封存即可）。

五、**文件的递交：**

1、**现场踏勘时间：2020年5月11日 时间：13：30分 地点：总务处**

2、符合比选文件资格要求的单位，请于2020年5月13日下午3：00—4：00时间段内将院内采购比选项目所需资料盖章密封，递交至四平市中心人民医院招采办办公室。

3、参选单位根据比选文件要求提供资格证明材料、项目清单、报价和《投标廉洁承诺书》等相关文件并全部加盖公章密封；参选单位递交的文件均应编写目录和页码。密封袋上标明单位名称、比选项目名称、联系人、联系电话并加盖公章，密封件封口上应加盖骑缝章。无需购买标书。

六、各生产或经营企业所提供的证件必须真实有效，如发现造假者，立即终止交易活动，并上报上级主管部门处理。

联系方式：

四平市中心人民医院 招采办 蒋志远 13624440170

四平市中心人民医院 总务处 张迪 13404347567



招采办

附件 1:

项目评分标准

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	价格因素	40分	满足项目要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 40 分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）× 40	
2	业绩	10分	近三年同类设计业绩，根据合同数量，每一个得 2 分，最多得 10 分	提供合同复印件加盖公章
3	安装工作周期、工作安排及保障措施	30 分	完全符合比选文件要求，没有负偏离得 10 分。 与比选文件要求有非实质性的负偏离的扣分，每条扣 2 分，扣完为止。 技术指标和配置高于比选要求并体现处产品的质量和性能更优的可加分，最多加 10 分。 能满足我院本次项目相关要求： 满足：9-10 分；基本满足：6-8 分；一般满足：1-5 分；不满足：0 分	
4	人员配备及管理服务承诺	10 分	安装、维修服务人员配备合理，满足医院要求； 维修响应时间及时的承诺。 满意：8-10 分；基本满意：4-7 分；一般：1-3 分	
5	财务状况	6 分	提供近 3 年的财务报表，报表完整得、财务状况良好的得 6 分，一般的得 3 分，差得 1 分，不完整及不提供的得 0 分。	以会计事务所、信用评估机构或银行出具为准
6	投标文件的规范性	4 分	投标文件规范，没有细微偏差情形得 4 分，有一项细微偏差扣 1 分，直至该项分值扣完为止。	