

# 四平市中心人民医院

## 1 号楼消防联动报警设施改造项目公告

### 一、项目概况

我院更换 1 号楼消防主机后，现场部分消防设施老旧出现与新型主机不兼容现象，本次改造将现场部分消防设施更换，达到与新型消防主机兼容，保证消防设施正常运行状态。

### 二、项目地址

四平市中心人民医院 1 号楼

### 三、项目预算

30 万元

### 四、项目参数

- 1、点型光电感烟火灾探测器 JTY-GD-G3T，594 只。
- 2、点型感温火灾探测器 JTW-ZCD-G3N，51 只。
- 3、通用底座 DZ-02，645 只。
- 4、消火栓按钮 J-SAM-GST9123A，118 套。
- 5、手动火灾报警按钮 J-SAM-GST9122A，68 套。
- 6、火灾声光警报器 GST-HX-200B，62 套。
- 7、输入模块 GST-LD-8300，40 套。
- 8、输入/输出模块 GST-LD-8301，150 套。
- 9、广播模块 GST-LD-8305（含体检中心 2 个），15 只。
- 10、电话模块 35 个。
- 11、电话分机 10 部。
- 12、火灾显示盘 GST-ZF-500Z，25 台。
- 13、防爆接口箱 GST-LD-8332，1 台。
- 14、13 层燃气机房：防爆烟感 GST104(Ex)/T，20 个。
- 15、13 层燃气机房：防爆手动报警按钮 GST9211A(Ex)，2 个。
- 16、13 层燃气机房：防爆消火栓按钮 GST9213A(Ex)，2 个。

17、5 台风机直启电缆：1 号楼地下 1 层排烟风机、5 层平台排烟风机、13 层北侧送风机、13 层北侧排烟风机、13 层南侧排烟风机控制箱，消防泵、喷淋泵控制柜分别连线至 1 号楼北侧弱电井至 2 号楼主控室。

1 号楼弱电井至 2 号楼消防控制室：直启电缆 ZR-KVVP22-24\*2.5，约 250 米。

1 号楼楼内 直启屏蔽阻燃电缆 ZR-RVVP-3\*1.5 约 2000 米。

18、体检中心楼、核医学楼、发热门诊、机关楼消防 CRT 图形显示绘制编程一项。综合办公楼消防联动主机包含体检中心楼（地下 1 层地上 13 层）、机关楼（地上 5 层）、核医学楼（地上 4 层），总面积为 11486 m<sup>2</sup>。综合办公楼共计 4 套回路约 800 个报警点位。

19、烟感、温感及安装消防设施所需铜芯屏蔽阻燃线 ZR-RVVP-2\*1.5mm<sup>2</sup> 约，1800 米。

## 五、要求

- 1、具备相应的消防工程改造资质。
- 2、所有使用配件必须符合现行国家消防行业标准并出具相关检测报告。
- 3、改造中应对甲方装饰设施保护，如出现破损原价赔偿。
- 4、改造期间不能影响甲方正常诊疗秩序，如需停工时无条件配合。
- 5、施工中安全责任全部由投标人负责，直至甲方验收合格并接收为止。
- 6、中标人施工中应与管理部门和保卫处及时沟通技术细节。
- 7、更换所有配件质保 2 年以上，期间除人为破坏外投标人无条件维修或更换。
- 8、施工周期：合同签订完成后 20 天，每延迟一天罚款 1000 元。
- 9、竣工后投标人应按第三方审计要求准备竣工资料。
- 10、竣工后应满足消防设施与主机兼容，消防设施运行正常状态。
- 10、签订施工安全协议。
- 11、以上参数为甲方提供，建议投标人踏查现场，以免投标出现偏离。
- 12、1 号楼总面积为 24710.21 m<sup>2</sup>，其中消防设施改造不包含 1 号楼 1 层、2 层、4 层输血科部分。

**五、文件要求：** ※所有材料订装成册，整体封存，（ 1 正本 5 副本）  
※《项目评分标准》详见附件 1

1、清单要求：

①项目详细（逐项）报价

②近 3 年公司财务状况证明（以会计事务所、信用评估机构或银行出具为准）

2、资格要求

①具有独立法人资格，在工商局有注册登记且营业范围涵盖本次比选内容。

②具有近三年相同的业绩。

③参加本次比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供证明文件或承诺书）。

④项目人员委托授权书和身份证复印件

⑤其他相关证件。

注：以上需提供复印件加盖公章，原件备查。

3、投标廉洁承诺书（ ※ 采购公告中下载 ）

所有投标比选单位必须签署《投标廉洁承诺书》一式三份，投标单位负责人签字并加盖公章（勿装订比选文件中，放在投标文件上整体封存即可）。

一、文件的递交：

※ 1、现场踏勘时间 2020 年 9 月 1 日上午 9：00。

2、符合比选文件资格要求的单位，请于 2020 年 9 月 3 日下午 3：00—4：00 时间段内将院内采购比选项目所需资料盖章密封，递交至四平市中心人民医院招采办办公室。

3、参选单位根据比选文件要求提供资格证明材料、报价清单和《投标廉洁承诺书》等相关文件并全部加盖公章密封；参选单位递交的文件均应编写目录和页码。密封袋上标明单位名称、比选项目名称、联系人、联系电话并加盖公章，密封件封口上应加盖骑缝章。无需购买标书。

八、各生产或经营企业所提供的证件必须真实有效，如发现造假者，立



即终止交易活动，并上报上级主管部门处理。

联系方式：

四平市中心人民医院 招采办 蒋志远 13624440170（文件部分）

四平市中心人民医院 总务处 张 迪 13404347567（现场踏勘）



附件 1:

## 项目评分标准

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	价格因素	40分	满足项目要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 40 分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×40	
2	业绩	10分	近三年同类设计业绩，根据合同数量，每一个得 2 分，最多得 10 分	提供合同复印件加盖公章
3	施工周期、工作安排及保障措施	35 分	提供合理的计划表及人员安排： 满意：9-10 分；基本满意：6-8 分；一般：1-5 分；未提供：0 分 质量的承诺及合理的应急预案： 满意 9-10 分；基本满意：6-8 分；一般：1-5 分；未提供：0 分 对本项目提出符合现场条件的合理化建议： 满意：5 分；基本满意：3-4 分；一般：1-2 分；未提供：0 分 4. 能满足我院项目要求： 满足：9-10 分；基本满足：6-8 分；一般满足：1-5 分；不满足：0 分	
4	人员配备及管理服务承诺	10 分	服务人员配备合理，满足医院要求；响应时间及时的承诺。 满意：8-10 分；基本满意：4-7 分；一般：1-3 分	
5	财务状况	3 分	提供近 3 年的财务报表，报表完整得、财务状况良好的得 3 分，一般的得 2 分，差得 1 分，不完整及不提供的得 0 分。	以会计事务所、信用评估机构或银行出具为准
6	投标文件的规范性	2 分	投标文件规范，没有细微偏差情形得 2 分，有一项细微偏差扣 1 分，直至该项分值扣完为止。	