

# 一号楼三层手术一室外廊及办公区中央空调系统 更换项目公告

## 一、项目名称:

四平市中心人民医院一号楼三层手术一室外廊及办公区中央空调系统更换施工项目。

## 二、项目预算: 30 万元

## 三、比选须知:

参选单位在规定时间内递交院内比选文件至指定地点。递交院内比选文件的时间、地点及具体要求详见后文说明; 请仔细阅读相关内容, 如有贻误, 后果自负。参选单位提供的资料均应是真实有效的, 若有虚假, 由其承担一切后果。依据医院采购流程, 以现场评审专家与投标单位进行竞谈后的二次报价为准。

## 四、项目参数:

序号	项目名称	规格	数量	单位	备注
		一, 拆除部分			
1	原有管路拆除		35	台	
2	原有空调电线拆除		1	项	
3	拆除设备等运输	运输, 吊装等	1	项	
		二, 安装部分			
4	冷冻水无缝钢管	DN 110	30	米	
5	镀锌管	DN 80	103	米	
6	镀锌管	DN 70	54	米	
7	镀锌管	DN 50	311	米	
8	镀锌管	DN 40	210	米	
9	镀锌管	DN 32	280	米	
10	镀锌管	DN 25	320	米	
11	管道橡塑保温		1304	m <sup>3</sup>	
12	管道支架制作安装	50*50	25	根	
13	管路安装辅材		1	项	
14	蝶阀	DN 80	2	个	
15	铁皮风道		150	平米	
16	Y型过滤器	DN 25	95	个	
17	铜球阀	DN 25	90	个	
18	帆布		80	米	
19	软接头		98	个	
20	管路管件 弯头		200	个	
21	管路管件 三通		80	个	
22	管路管件 变径头		50	个	
23	安装新风机盘管	新风盘	10	台	
24	液晶温度智能显示屏		45	个	
25	更换旧风盘风机	旧风盘	35	台	原型号更换, 型号查图纸
26	运输费		1	项	
27	机械施工费	吊车等施工设备	1	项	
28	工人安装费		1	项	
29	风盘系统调试费		1	项	
30	拆除顶棚和恢复顶棚		1	项	

1、原需更换风机盘管为净化型风机盘管，具体型号如下：

型号	风量	功率	数量	备注
SMY-75	750m <sup>3</sup> /h	250Pa	0.22	8
SMY-10	1000m <sup>3</sup> /h	250Pa	0.27	19
ECR				
ECR-300	600m <sup>3</sup> /h	30Pa	0.06	1
ECR-400	800m <sup>3</sup> /h	30Pa	0.08	3
ECR-600	1200m <sup>3</sup> /h	30Pa	0.154	4
CAV				

2、参选单位递交比选文件前应对现场原有净化空气部分、施工所需拆除安装的医疗板进行现场确认。

五、文件要求：※所有材料订装成册，整体封存，（1 正本 5 副本）  
※《项目评分标准》详见附件 1

1、清单要求：

①产品报价明细单

②近 3 年公司财务状况证明（以会计事务所、信用评估机构或银行出具为准）

2、资格要求

①具有独立法人资格，在工商局有注册登记且营业范围涵盖本次比选内容。

②具有近三年相同的业绩。

③参加本次比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供证明文件或承诺书）。

④项目人员委托授权书和身份证复印件

⑤其他相关证件。

注：以上需提供复印件加盖公章，原件备查。

3、投标廉洁承诺书（※ 采购公告中下载）

所有投标比选单位必须签署《投标廉洁承诺书》一式三份，投标单位负责人签字并加盖公章（勿装订比选文件中，放在投标文件上整体封存即可）。

五、文件的递交：

1、现场踏勘时间：2020 年 11 月 20 日星期五下午 13: 30

地点：1 号楼手术一室

联系人：高处长 13104341005



2、符合比选文件资格要求的单位，请于2020年11月26日下午3:00—4:00时间段内将院内采购比选项目所需资料盖章密封，递交至四平市中心人民医院招采办办公室。

3、参选单位根据比选文件要求提供资格证明材料、报价清单和《投标廉洁承诺书》等相关文件并全部加盖公章密封；参选单位递交的文件均应编写目录和页码。密封袋上标明单位名称、比选项目名称、联系人、联系电话并加盖公章，密封件封口上应加盖骑缝章。无需购买标书。

六、各生产或经营企业所提供的证件必须真实有效，如发现造假者，立即终止交易活动，并上报上级主管部门处理。

联系方式：

四平市中心人民医院 招采办 蒋志远 13624440170（文件部分）

四平市中心人民医院 总务处 高处长 13104341005（项目部分）



办公室

## 附件 1:

## 项目评分标准

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	价格因素	40分	以有效投标价平均值（有效投标价平均值=各有效投标人报价得总和÷有效投标人数量）为基准价， 报价得分=（基准价 / 报价）×40	最高分不超过40分
2	业绩	10分	提供一份同类项目合同（合同金额五万元及以上）得2分，最多10分。	提供合同复印件加盖公章
3	维修改造工作周期、工作安排及保障措施	30分	1. 提供合理的维修、改造计划表、人员安排： 满意：9-10分；基本满意：6-8分；一般：1-5分；未提供：0分 2. 改造质量的承诺及合理的应急预案： 满意：9-10分；基本满意：6-8分；一般：1-5分；未提供：0分 3. 对本项目提出符合现场条件的合理化建议： 满意：5分；基本满意：3-4分；一般：1-2分；未提供：0分 4. 因设备故障，导致设备不能正常使用的总天数（故障率）的承诺及扣罚措施： 满意：5分；基本满意：3-4分；一般：1-2分；未提供：0分	
4	人员配备及管理服务承诺	10分	维修、改造服务人员配备合理，满足医院要求；维修响应时间及时的承诺。 满意：8-10分；基本满意：4-7分；一般：1-3分	
5	财务状况	6分	提供近3年的财务报表，报表完整得、财务状况良好的得6-5分，一般的得4-3分，差得2-1分，不完整及不提供的得0分。	以会计师事务所、信用评估机构或银行出具为准
6	投标文件的规范性	4分	投标文件规范，没有细微偏差情形得4分，有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。	